

شركة توليد الكهرباء المركزية
مواصفات عطاء رقم 2012/17

الرقم	المواصفات	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي		بند المنشأ	ملاحظات
				فلس	دينار	فلس	دينار		
1	حامض هيدروكليك (HCL) تركيز (30-32%) صافي وفي وخالي من الشوائب وحسب المواصفات المرفقة.	طن	200						
2	صودا كاوية سائلة (NaOH) بتركيز لا يقل عن 45% صافية وثقيلة وخالية من الشوائب حسب المواصفات الفنية المرفقة	طن	100						
3	حامض كبريتيك بتركيز 98% 1- التوريد ضمن صهاريج خاصة لنقل الصودا والحامض مزودة بمضخات وخراطيم وأن يكون الصهاريج معتمد من الجهات الحكومية المعنية. 2- التوريد يتم على دفعات على شكل شحانات وحسب حاجة المحطة والتفريغ يتم من قبل المورد. 3- تخضع المواد المطلوبة للفحص المخبري من قبل شركتنا ويعتمد ذلك لغايات التركيز وسيتم محاسبتكم على نسبة التركيز الفعلي بعد الاستلام من قبل الموقع. 4- التوريد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إرسال الطلب سواء بالفاكس أو تلفون أو إيميل. 5- المواد المذكورة للاستعمال في وحدات المعالجة للمياه. 6- في حال الاختلال بأحد الشروط فإنه يحق لشركتنا شراء المادة المطلوبة لحاجة المحطة من أي مصدر آخر على أن تتحمل الشركة الموردة أية فروقات في السعر بالإضافة إلى الغرامات وحق شركتنا ببيل العطل والضرر الناتج عن التأخير. 7- الكمية قابلة للزيادة والنقصان بنسبة 25%. • المواد المطلوبة تسليم محطة الحسين الحرارية • يتم تقديم العروض بمغلفين مالي وفي كلاً على حدى .	طن	30						

4/26

1 - Hydrochloric Acid (HCL)

جائز هيدرو كلوريك صاف و خالي من الشوائب و الموصفات كالتالي :

Specifications:-

HCl Content (% by weight)	(30 - 32) %
Specific gravity (@ 15 °C)	(1.153)
Residue on Ignition	0.12 %
Appearance	Water Clear
Fe	≤ 1 ppm
SO ₄	≤ 0.2 ppm
SiO ₂	< 0.5 ppm
Zn	< 0.1 ppm
Ni	< 0.1 ppm
Cu	< 0.1 ppm
Pb	< 0.1 ppm
Free Chlorine	< 0.1 ppm

3- Sulfuric Acid (H2SO4):

جائز كبريتيك صاف و نقي و خالي من الشوائب و الموصفات كالتالي :

Specifications:

H2SO4 Content (% by weight)	≥ (98) %
Specific gravity (@ 15 °C)	(1.840)
Appearance	Water Clear

شروط عامة :

- 1- عدم الاخلال بمواصفات المادة المعروضة .
- 2- التوريد خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ ارسال الطلب عن طريق الفاكس .
- 3- في حال الاخلال باحد الشرطين السابقين فانه يحق لشركة توليد الكهرباء المركزية شراء المادة المطلوبة لحاجة المحطة من اي مصدر آخر على ان تتحمل الشركة الموردة اية فروقات في السعر.
- 4- المواد المذكورة للاستعمال في وحدات المعالجة للمياه .
- 5- تسلم المواد بواسطة صهاريج خاصة و معتمدة من مديرية الدفاع المدني مزودة بمضخة و خراطيم و حسب حاجة المحطة بمعدل 25 طن للشحنة الواحدة و التفريغ من قبل الشركة الموردة .

شركة توليد الكهرباء المركزية

مواصفات عطاء رقم 2012/17

الرقم	المواصفات	الوحدة	الكمية	السعر الفردي		السعر الإجمالي		بند المنشأ	ملاحظات
				فلس	دينار	فلس	دينار		
1	مواد كيميائية لمحطة العقبة الحرارية حامض كبريتيك بتركيز 98.5% at 40°C S-G 1.82 at 40°C	طن	50						
2	صودا كاوية بتركيز 50% at 40°C S-G at 1.51 at 40°C • المواد المطلوبة لتسليم محطة العقبة الحرارية حيث يتم تقديم الأسعار حسب القوانين والأنظمة المتعلقة بالرسوم والضرائب المطبقة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة علماً بأننا مسجلين بها تحت الرقم (1101031106) . التوريد عند الطلب حسب الحاجة يتم تقديم العروض بمغلفين مالي وفني كلا على حدى .	طن	60						